



Ingeniería y Calidad en
Normatividad, S. A. de C. V.

DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO ICN00036



NOM-154-SCFI-2005 EQUIPOS CONTRA INCENDIO-EXTINTORES- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE RECARGA

EN VIRTUD DE HABER CUMPLIDO LOS REQUERIMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA, NOM-154-SCFI-2005, COMO CONSTA EN EL FT-AI PERTENECIENTE AL EXPEDIENTE ICN00036 Y DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD Y SU REGLAMENTO LA UNIDAD DE INSPECCIÓN INGENIERÍA Y CALIDAD EN NORMATIVIDAD, S.A. DE C.V. UVNOM121, EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE LA C. ESTEFANIA HOCHSTRASSER HERRERO, EMITE EL PRESENTE DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO A:

CORPORATIVO FIRE FIGHTERS, S. DE R. L. DE C. V.

CALLE 7 ORIENTE No. 1000, COL. AMOZOC CENTRO,
C. P. 72980, AMOZOC, PUEBLA.
R.F.C. CFF 140129 M28

DADO QUE EL PROCESO DE INSPECCIÓN SE REALIZÓ DEL 10 DE ENERO DE 2024 AL 07 DE FEBRERO DE 2024, ESTE DICTAMEN TIENE UNA VIGENCIA DE UN AÑO, POR LO QUE ES VÁLIDO DESDE EL **07 DE FEBRERO DE 2024 AL 06 DE FEBRERO DE 2025.**

DICTAMEN VÁLIDO PARA MATRIZ, NO APLICA A SUCURSALES

CATEGORÍAS DICTAMINADAS:

FAMILIA	TIPO Y CARACTERÍSTICAS DEL EXTINTOR Y EXTINGUIDOR
CATEGORÍA 1	Recipiente del extintor presurizado permanentemente, conteniendo como agente extinguidor agua.
CATEGORÍA 1	Recipiente del extintor presurizado permanentemente, conteniendo como agente extinguidor agua con aditivos.
CATEGORÍA 1	Recipiente del extintor presurizado permanentemente, conteniendo como agente extinguidor espuma y agua.
CATEGORÍA 2	Recipiente del extintor presurizado permanentemente, conteniendo como agente extinguidor polvo químico seco.
CATEGORÍA 2	Recipiente del extintor presurizado permanentemente, conteniendo como agente extinguidor agentes limpios.
CATEGORÍA 2	Recipiente del extintor presurizado permanentemente, conteniendo como agente extinguidor químico húmedo.
CATEGORÍA 3	Extintor que contiene como agente extinguidor agua, y se presuriza al momento de operarlo, por medio de gas contenido en cartuchos o cápsulas, internas o externas.
CATEGORÍA 3	Extintor que contiene como agente extinguidor agua con aditivos, y se presuriza al momento de operarlo, por medio de gas contenido en cartuchos o cápsulas, internas o externas.
CATEGORÍA 3	Extintor que contiene como agente extinguidor espuma y agua, y se presuriza al momento de operarlo, por medio de gas contenido en cartuchos o cápsulas, internas o externas.
CATEGORÍA 4	Extintor que contiene como agente extinguidor polvo químico seco, y se presuriza al momento de operarlo, por medio de gas contenido en cartuchos o cápsulas, internas o externas.
CATEGORÍA 5	Extintor que contiene bióxido de carbono como agente extinguidor.
CATEGORÍA 5	Todos los cartuchos o cápsulas de los extintores categoría 3 y 4.

PERSONAL FACULTADO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y RECARGA

IRVIN CASTILLO RAMOS	MIGUEL ANGEL BARRANCO SANTILLAN
VICENTE ISMAEL BARRANCO SANTILLAN	JIMMY HERNÁNDEZ RAMOS

EVALUÓ LA CONFORMIDAD
INSPECTOR

VISTO BUENO
GERENTE TÉCNICO

OSCAR ARIEL CABRERA OJEDA

JUANA GUADARRAMA ROSARIO

Se emite el presente dictamen en Ciudad de México, a los siete días del mes de febrero de dos mil veinticuatro. FT-DC